



漏電火災警報器 (受信機)

型 式	EF-4NA	EF-4MA
種類	露出形	
警戒回路数	1回路	
電源電圧	AC100/200V	
公称動作電流値	100/200/400/800 mA (切替スイッチで切替え)	
音響装置と音圧	内蔵電子ブザ・70dB以上	
ブザ停止機能	あり	
復帰方式	自動復帰型	
作動入力電圧	50 mV	74 mV
組み合わせ可能な変流器	屋内分割形	屋外用分割形
消費電力	常時2VA 動作時最大2.3VA	
外部回路用接点	無電圧α接点 (AC250V 1.5A)	
重量	31.0g	
届出番号	E040701A	E040901A
組み合わせ可能な変流器の届出番号 (自己認証規格適合品)	Z040901A Z040902A Z040903A	Z041001A
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号 (検定品)	型式第54~4号 型式第54~4~2号 型式第54~4~1号 型式第22~1号 型式第22~2号 型式第22~3号	型式第61~1号
	<small>検定品は有効期限が定められており、平成26.4.1から起算して13年間は有効です。それ以降は、受信機・変流器とも自己認証規格適合品への交換が必要になります。</small>	

御納入先

日付	受領印	数量
----	-----	----

承認	検 図	製 図	設 計	EF-4NA EF-4MA
----	-----	-----	-----	------------------

年月日 三角法 K35-4NA・4MA
H26.5.20

テノパール工業株式会社